



## Comune di Fiumicello Villa Vicentina

Sindaca

Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina

Fiumicello Villa Vicentina, 10.03.2022

**OGGETTO: Risposta ad interpellanza presentata in data 03.03.2022, prot. com.le n° 2414 dai consiglieri Lucas e Giovannini del Gruppo Consiliare "Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto: "Illuminazione località Palazzatto ponte Cucchini"**

Con riferimento alla interrogazione in oggetto si riferisce quanto relazionato dal Responsabile dell'ufficio tecnico Arch. Nicola Angelo Messina:

- ✓ In località *Palazzatto*, nella zona segnalata, sono stati collocati n. 3 lampioni di illuminazione pubblica con sistema di alimentazione tramite batteria ricaricabile con sistema fotovoltaico;
- ✓ Tale sistema è sensibile alle condizioni di irraggiamento e potrebbe verificarsi, specie in giornate invernali e con tempo coperto, una non corretta ricarica delle batterie.
- ✓ Per i lampioni in oggetto, non sono state rilevate segnalazioni ai nostri uffici, ed è stata contattata la ditta HERA Luce, che ha in gestione gli impianti di illuminazione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, la quale ha riferito di non aver avuto segnalazione di malf funzionamento per gli impianti segnalati.
- ✓ Qualora si riscontrasse il malf funzionamento sopraindicato, causa l'obsolescenza degli accumulatori, si dovrà procedere con una manutenzione straordinaria, quindi non a carico della ditta HERA Luce, con la sostituzione di batterie il cui costo deve essere quantificato ma presumibilmente dovrebbe aggirarsi intorno a € 800,00 cadauna, ovvero, dopo una attenta comparazione dei costi, si dovrà procedere a cambiare sistema di alimentazione mediante uno scavo di circa mt 150, che colleghi il primo quadro di illuminazione pubblica ai pali indicati, valutando le eventuali problematiche dovute allo scavo in prossimità della strada provinciale n. 68.

Distinti saluti

